

トヨセーフ



類型名 : 建築製品(設備)Version1.5
類型番号 : 139
認定番号※ : 14 139 008
ジャンル : 土木建築資材・設備 > ガス漏れ警報器
会社名 : 東洋ガスメーター株式会社
有効期限 : 2027年12月31日

※認定番号の括弧 () 内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効です。



エコマーク商品
省エネルギー、消費電力1W以下
14 139 008
東洋ガスメーター株式会社

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

XH-681G

主な認定要件

- ・一般の家庭に設置される電気式の液化石油ガス用ガス漏れ警報器です。
- ・警報器の消費電力は、通常時(監視時)にあつては、1.0W以下です。
- ・製品には、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)、塩素化パラフィンなどの使用はありません。

商品情報※

お問い合わせ先

お問い合わせ先 東洋ガスメーター株式会社
部署名 営業部
所在地 〒933-0234 富山県新湊市海老江七軒1番地
電話 0766-86-8855
FAX 0766-86-8209
URL <http://www.toyogasmeter.co.jp>
代表E-mail

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録<任意>されたエコマーク商品情報に基づくものです。