

YF-437Fシリーズ



類型名 : 建築製品 (設備)Version1.5
類型番号 : 139
認定番号※ : 14 139 010
ジャンル : 土木建築資材・設備 > ガス漏れ警報器
会社名 : 矢崎エナジーシステム株式会社
有効期限 : 2027年12月31日

※認定番号の括弧 () 内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効です。



エコマーク商品
省エネルギー、消費電力1W以下
14 139 010
矢崎エナジーシステム株式会社

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

YF-437F、YF-437F (S)、YF-437F (SA)、YF-437FP、YF-437FP (SA)

主な認定要件

- ・一般の家庭に設置される電気式の液化石油ガス用ガス漏れ警報器です。
- ・警報器の消費電力は、通常時(監視時)にあつては、1.0W以下です。
- ・製品には、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)、塩素化パラフィンなどの使用はありません。

商品情報※

●100V電源式の液化石油ガス用ガス漏れ警報器です。●LPガスを検知してランプと音声でガス漏れを知らせると共にマイコンガスメータをしゃ断することが出来ます。●誤報時、点検/警報停止スイッチで警報停止が出来ます。●故障時、ランプと音声でお知らせします。●点検/警報停止スイッチでランプ、音声の点検が出来ます。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 矢崎エナジーシステム株式会社
部署名 ガス機器事業部 企画部
所在地 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23
電話 053-925-4511
FAX 053-925-4512
URL <http://www.yazaki-group.com/>
代表E-mail akira.oomura@jp.yazaki.com

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録<任意>されたエコマーク商品情報に基づくものです。