

NKS-2



類型名 : ノンフロン加煙試験器Version1.0
類型番号 : 163
認定番号※ : 19 163 001
ジャンル : 土木建築資材・設備 > 加煙試験器
会社名 : ニッタン株式会社
有効期限 : 2031年05月31日

※認定番号の括弧 () 内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効です。



エコマーク認定
交換ボンベ品番 : NKG-2A
19 163 001
ニッタン株式会社

※実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

NKS-2

主な認定要件

- ・試験器はリサイクル性が考慮され、修理や消耗部品などの情報提供をしています。
- ・発煙体にフロン類を使用していません。
- ・使用済みボンベ等の廃棄、試験器のメンテナンス、安全に関する情報をユーザーに提供しています。

商品情報※

自動火災報知設備の煙感知器を加煙試験するための試験器です。専用のガスプレー(NKG-2A)は、環境にやさしいノンフロンガスを使用しています。(一財)日本消防設備安全センター認定の試験器です。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 ニッタン株式会社
部署名 営業技術部
所在地 〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
電話 03-5333-7067
FAX 03-5333-8623
URL <http://www.nittan.com/>
代表E-mail tecweb@nittan.com

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録<任意>されたエコマーク商品情報に基づくものです。